

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	
	Фактическое значение	
Запах, балл	1	не более 2
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	менее 0,01	0,10
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,02
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,03
Хлористый водород, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,10
Метилакрилат, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01

Область применения: для ламинации оконных профилей, подоконников, дверных панелей для наружного и внутреннего применения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Пленка декоративно-отделочная из ПВХ с добавлением акрилатов, толщина от 0,15 и до 0,30 мм, торговой марки Naogenplast соответствует Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 6, «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Главный врач
(заместитель главного врача)




Павлова Л.В.
Ф. И. О.